

**МУП ЖКХ
« Лянинское »**

АКТ № 3

от 31 мая 2018 г.

На проведения отключения водопровода

Нами, комиссией в составе: председателя комиссии - директор Горбунова А.Ю., члены комиссии – В.В.Баев, В.В.Гавриленко,

было произведено отключение водопровода в дом по ул. Центральная 55 на основании:

1. Отсутствия колодца на месте подключения водопровода к основной водяной трассе, что приводит к разногласиям в определении мест неисправности, затрудняет проведение ремонтных работ.
2. Отсутствие на месте соединения водопровода и основной водяной трассы запорной арматуры.
3. Во время проведения ремонтных работ на месте подключения водопровода к основной водяной трассе на глубине двух метров в небольшой стороне от основной водяной трассы была обнаружена протечка воды в виде фонтана. Основная водяная трасса расположена на глубине 3,8метра.

На основании выше изложенного и устранения неисправности и замечаний произведено отключение.

Председатель комиссии: директор



А.Ю. Горбунов

Члены комиссии:



В.В. Баев

В.В. Гавриленко